



LEGENDA GERAL DADOS/VOZ	
	PONTO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")
	PONTO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 220cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")
	PONTO DUPL0 DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 20cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")
	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA COM TAMPAS INSTALAÇÃO APARENTE NO TETO
	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4" INSTALAÇÃO APARENTE EM PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO
	ELETROCALHA QUE SOBEE
	ELETROCALHA QUE DESCE
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (80x80x15 cm)
	CAIXA DE PASSAGEM DE VIDA (10x10x5cm)
	CAIXA DE PASSAGEM EM PAREDE (CONDULETE 4"x2")
NOTAS	
- PROJETO ELABORADO CONFORME NBR 14935	
- TODO O CABEAMENTO HORIZONTAL DEVE SER CONSTITUÍDO DE CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6	
- NÃO SÃO ADMITIDAS ENXENDAS NO CABEAMENTO HORIZONTAL	
- TODOS OS CABOS ADAPTADORES (ADAPTER CABLES) NAS ÁREAS DE TRABALHO DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM CABO UTP FLEXÍVEL DE 4 PARES CATEGORIA 6	
- TODO O SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE ADOPTAR O PADRÃO DE PINAGEM EXATTA 568-A	
- QUALQUER PONTO DE COMUNICAÇÃO EXISTENTE NAS ÁREAS DE TRABALHO DEVE IDENTIFICAMENTE SER DEFINIDO COMO DADOS OU VOZ PELA MANEIRA DOS CABOS NO CROSS CONNECT PRINCIPAL (PAINEL DE PAINÉIS)	
- TODOS OS ELETR0DUTOS INSTALADOS NAS ÁREAS DE TRABALHO SÃO DE PVC RIGIDO 3/4". EM INSTALAÇÃO APARENTE, USADOS A CABO 1,5M POR MEIO DE ABRAGAÇ0ES METÁLICAS	
- A CONEXÃO ENTRE ELETR0DUTOS INSTALADOS EM LADOS OPOSTOS DA MESMA PAREDE DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PAREDE	

ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO SUPERIOR  
ESCALA: 1/75

AUTORES DO PROJETO E ART:		AUTORES DO PROJETO E ART:	
PROPRIETÁRIO/PROCURADOR:		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:	
<b>REGISTRO CONTROLE INTERNO</b>			
CARTÓRIO:	FASE III	MATRÍCULA ESCRITURAR:	(4 CAMPI)
PROJETO/DESENHO:	SÉRGIO C. M. ALENCAR	DATA:	28/08/2016
NOME ARQUIVO:	IFAM EX FX.III.EIRUNEPÉ-DADOS-TELEFONIA.DWG		
NOME ARQUIVO ANTERIOR:			
BRASIL - AMAZONAS		IFAM	
RECTOR AMAZONAS: ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO			
PRÓ-RECTOR: CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO			
RECTOR CAMPUS: EIRUNEPÉ		ENDEREÇO: AV. PREFEITO JOÃO CAVALCANTE	
NOME: NOSSA SRª DE FÁTIMA		CIDADE: EIRUNEPÉ	
CEP: 69.880-000		TELEFONE: (087) 3481-1217	
PÁGINA: 01		TOTAL DE PÁGINAS: 01	
WWW: www.ifam.edu.br			
		<b>FASE III</b> <b>CAB. ESTRUTUR.</b> <b>02/04</b>	