



ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA: 1/100


OCUPAÇÃO E-1
 CALCULADO DE ACESSO COM IT-1111 M2
 ÁREA TOTAL M2 (SALAS DE AULA) = 441,00 M2
 1 ALUNO POR 1,2 M2 DE SALA DE AULA
 TOTAL DE ALUNOS = 02 ALUNOS X 9 SALAS DE AULA = 18 ALUNOS
 + 3 LAB. DE INFORMÁTICA ALUNOS + 13 administrativos = 31
 M2/C.
 N=30.075
 N=4.874 ARREDONDADO 5 UNIDADES DE PASSAGENS
 0,55X4 = 2,25 M DE SAIDAS DE EMERGENCIAS




DETALHE DE ESCADA E CORRIMÃO.
SEM ESCALA




DETALHE DA LUMINÁRIA DE SINAL DE ABANDONO DE LOCAL C/ SETA
SEM ESCALA




DETALHE TÍPICO - CAIXA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA



DETALHE DA CAIXA
SEM ESC.



SINAL DE ABRIGO DE MANGUEIRA
SEM ESCALA



DET. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

	CAIXA DE INCÊNDIO COM UMA MANG. Ø (15m / 30m x Ø38mm COM ESQUICHO Ø16mm)
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6kg. CARGA EXTINTORA 9B C
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4kg. CARGA EXTINTORA 2A
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CARGA EXTINTORA 2A
	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE)
	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL (RR)
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO.
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO (40x40x40cm)

NOTAS

1 - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20 DO CBMM.

2 - O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EDIFICAÇÃO QUE IRÃO FAZER PARTE DA BRIGADA DE INCÊNDIO, FOI ESTABELECIDO CONFORME ANEXO "A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 DO CBMM.

REVISÃO Nº	DATA	NOME	ASSINATURA
AUTORES DO PROJETO E ART. CREA			
PROPRIETÁRIO/PROCURADOR: Instituto Federal do Amazonas		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART.	
BRASIL		AMAZONAS	
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS		IFAM	
RECTOR AMAZONAS: ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO			
TÍTULO: REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ			
AUTOR: PLANTA LOCAÇÃO DE MONTANTES		ESCALA: INDICADA	
RETOR/CAMPUS: FASE III	ENDEREÇO: FASE III		
BARRIO: FASE III	CIDADE: HUMAITÁ	UF: AM	
CEP: 69.000-000	TELEFONE: (092)3621-6700	HOME PAGE: www.ifam.edu.br	

AMAZONAS
EXP III
INCÊNDIO

INC
02/03