

**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA MENSAGEM ESCRITA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 60mm.	INDICAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA. PREFERENCIALMENTE UTILIZADA EM COMPLEMENTAÇÃO POR SÍMBOLO (FIGURA X OU Y.)
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA PESSOA CORRENDO PARA A DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (FUSÃO DAS 2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA) DIMENSÃO MÍNIMA EXIGIDA)	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PICTOGRAMA PESSOA CORRENDO UMA ROTA DE SAÍDA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA PESSOA CORRENDO PARA A DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (FUSÃO DAS 2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA) DIMENSÃO MÍNIMA EXIGIDA)	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PICTOGRAMA PESSOA CORRENDO UMA ROTA DE SAÍDA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA PESSOA CORRENDO PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (FUSÃO DAS 2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA))	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DE UMA PORTA CORTA FOGO EM ESCADAS, DEVE SER AFIADA ACIMA DA PORTA CORTA FOGO DE ACESSO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA PESSOA CORRENDO PARA A DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE E SETA INDICATIVA P/ CIMA (UNIÃO DE DUAS SINALIZAÇÕES QUADRADAS X (HOMEM) E Y (SETA))	AFIXADA ACIMA DE UMA PORTA, INDICANDO A DIREÇÃO PARA OBTER ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, QUANDO ESTA NÃO FOR APARENTE OU DIRETAMENTE VISÍVEL
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA PESSOA CORRENDO PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE E SETA INDICATIVA	a) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE b) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA EM ACORDO COM A DIREÇÃO A SER SINALIZADA

**SIMBOLÓGIA - INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**

	CAIXA DE INCÊNDIO COM UMA MANG. Ø 15mm / 30m x Ø 38mm COM ESQUILHO Ø 16mm
	EXTINTOR DE DÍOXIDO DE CARBONO (CO2) 8kg. CARGA EXTINTORA 58 C
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4kg. CARGA EXTINTORA 2A
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L. CARGA EXTINTORA 2A
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE)
	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL (RR)
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO (40x40x40mm)
	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO



**NOTAS**

1 - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTEÚDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20 DO CBAMM.

2 - O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EDIFICAÇÃO QUE IRÃO FAZER PARTE DA BRIGADA DE INCÊNDIO, FOI ESTABELECIDO CONFORME ANEXO "A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 DO CBAMM.



ÁREA DESTINADA=208,59m<sup>2</sup>  
AUDITÓRIO F-5  
PÚBLICO MÁXIMO = 208 PESSOAS  
AUDITÓRIO F-5  
PÚBLICO UTILIZADO = 198 PESSOAS  
NÍVEL T5  
NÍZ 64 = 3 UNIDADES DE PASSAGENS  
330,55 = 1 LÔT. DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  
43 PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO AUDITÓRIO POSSUAM BARRAS ANTI-PÂNICO



REVISÃO Nº	DATA	NOME	ASSINATURA
AUTORES DO PROJETO E ART: CREA			
PROPRIETÁRIO/PROCURADOR: Instituto Federal do Amazonas			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:
BRASIL		AMAZONAS	IFAM
RETOR AMARAL: ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO			
TÍTULO: REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ			
ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO TÉRREO		INDICADA	
RETORAL-CAMPUS: FASE III	ENDEREÇO: FASE III		
RETORAL-CAMPUS: FASE III	CIDADE: HUMAITÁ	AM	
CNPJ: 69.000-000	TELEFONE: (092)3621-6700	HOME PAGE: www.ifam.edu.br	

**AMAZONAS EXP III INCÊNDIO**

INC 01/03