

ESQUEMA - ISOMÉTRICO
SEM ESC.





DETALHE DE PRESSURIZAÇÃO
SEM ESCALA

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

	CAIXA DE INCÊNDIO COM UMA MANG. Ø (30m x Ø38mm COM ESGUICHO Ø16mm
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6Kg: CARGA EXTINTORA 5B:C
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4Kg : CARGA EXTINTORA 2A
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L: CARGA EXTINTORA 2A
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE)
	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL (RR)
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO.
Y	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO (40x40x40cm)

DETALHE DE AUTOMAÇÃO DE BOMBAS



LEGENDA:
MN - MANÔMETRO
PR - PRESSOSTATO
VG - VÁLVULA GLOBO
U - UNIÃO ASSENTO TÔNICO
VR - VÁLVULA DE RETENÇÃO
DR - DRENO

NOTAS:
NA - NORMAL ABERTA
NF - NORMAL FECHADA
- ATENDE OS ITENS: C.1.3; C.1.13.2 /I.T. 22-CB



CORTE A



VISTA FRONTAL A1

ITEM	LEGENDA NUMÉRICA - INSTALAÇÃO DE COMBATE A INÇÊNDIO
01	JOELHO AÇO GALVANIZADO 90º Ø 2 1/2"
02	JOELHO AÇO GALVANIZADO 90º Ø 1"
03	JOELHO AÇO GALVANIZADO 45º Ø 2 1/2"
04	TÊ FG Ø 2 1/2" x 2 1/2"
05	TÊ FG Ø 2 1/2" x 1"
06	TÊ FG Ø 1" x 1/2"
07	UNIÃO FG Ø 2 1/2"
08	UNIÃO FG Ø 1"
09	NIPEL FG Ø 2 1/2"
10	NIPEL FG Ø 1"
11	NIPEL FG Ø 3/8"
12	BUCHA DE REDUÇÃO FG Ø 1/2" x 3/8"
13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2 1/2"
14	REGISTRO DE GLOBO BRUTO Ø 1"
15	REGISTRO DE RECALQUE COMPLETO Ø 2 1/2"
16	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 1/2"
17	TÊ FG Ø 1" x 1"
18	MANOMETRO P/ ÁGUA
19	PRESSOSTADO
20	TANQUE DE EXPANÇÃO Ø 4"x 1.00mt
21	CONJUNTO MOTO BOMBA (VER MEMORIAL DE CÁLCULO)
22	CHUMBADOR TIPO "UR" Ø 1/4"
23	PROLONGADOR Ø 1/4"
24	VERGALHÃO C/ ROSCA TOTAL Ø 1/4"
25	PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"
26	BRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA REFORÇADA Ø 2 1/2"



ESQUEMA DE LIGAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO

AUTOR(ES) DO PROJETO E ART:	AUTOR(ES) DO PROJETO E ART:
PROPRIETÁRIO/PROCURADOR:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:
CARTÓRIO: FASE III	MATRÍCULA ESCRITURA Nº: (4 CAMPI)
REVISÃO DO DESENHO: GABRIEL ALENCAR	DATA: 20/08/2016
NOME ARQUIVO: IFAM-EX.FZIII-EIRU-INCEND-ISOMETRIA(Pr03).dwg	

BRASIL AMAZONAS

REITOR AMAZONAS: ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO

TÍTULO: REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS EIRUNEPÉ

ASSUNTO: ESQUEMA GERAL - ISOMÉTRICO E DETALHES — ESCALA: INDICADA

REITORIA/CAMPUS: EIRUNEPÉ — ENDEREÇO: AV. PREFEITO JOÃO CAVALCANTE

BAIRRO: NOSSA SRª DE FÁTIMA — CIDADE: EIRUNEPÉ — UF: AM

CEP: 69.880-000 — TELEFONE: (097) 3481-1217 — HOME PAGE: www.ifam.edu.br

FASE III
INCÊNDIO
3/3