



LEGENDA GERAL ELÉTRICA	
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W (127V)
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 20W (127V)
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA 36W ou 2x18W (127V)
	LUMINÁRIA TIPO CHAPEU CHINES COM 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W (220V)
	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W (127V)
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA PL 36W OU 2x18W
	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA A 30cm DO PISO
	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA A 130cm DO PISO
	TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA A 220cm DO PISO
	TOMADA DE SOBREPOR NO TETO EM CONDULETE, PADRÃO BR
	INTERRUPTOR DE SOBREPOR EM CONDULETE, DE UMA TECLA, INSTALADO A 130cm DO PISO
	INTERRUPTOR DE SOBREPOR EM CONDULETE DE DUAS TECLAS, INSTALADO A 130cm DO PISO
	TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO EMBUTIDA NO PISO - SEÇÃO INDICADA
	TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO APARENTE NO TETO OU SOBREPÓSITO EM PAREDE - SEÇÃO INDICADA
	ELETROCALHA GALVANIZADA APARENTE EM PAREDE OU TETO - DIMENSÕES INDICADAS
	CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA - SEÇÃO INDICADA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBEE
	QUADRO ELÉTRICO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, FORÇA OU CONDICIONADOR DE AR
	PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR (SEM TOMADA, APENAS CONDULETE)



ALIMENTAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR - TÉRREO
ESCALA: 1/75



AUTORES DO PROJETO E ART		AUTORES DO PROJETO E ART	
ARNILSON JORGE DA SILVA DAMASCENO ENR. ELÉTRICISTA CREA-AM 04070238-6			
PROPOSTANTO/PROFICIONADOR		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART	
ADRIANA TON RABELO DE ANDRADE DIRETOR GERAL - IFAM EIRUNEPÉ			
REGISTRO CONTROLE INTERNO			
FASE III		REVISÃO TÉCNICA Nº (4 CAMPI)	
REVISÃO DO DESENHO		DATA	
NOME ARQUIVO: IFAM-EIRU-INSTALAÇÃOSELETRICAS-(Pr.05).dwg			
NOME ARQUIVO ANTERIOR			
BRASIL		AMAZONAS	
REITOR AMAZONAS		IFAM	
ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO			
REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS EIRUNEPÉ			
ASSINATO		ESCALA	
PONTOS DE ALIMENTAÇÃO COND. DE AR-TÉRREO INDICADA			
EIRUNEPÉ		AV. PREFEITO JOÃO CAVALCANTE	
NOSSA SRª DE FÁTIMA		EIRUNEPÉ	
69.880-000		(037) 3481-1217	
		www.ifam.edu.br	

FASE III
ELÉTRICO
5/12