



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO E CONFORMIDADE

RUA FERREIRA PENA, Nº 1109, CENTRO, CEP 69.025-010, MANAUS/AM. FONE: (92) 3306-0071

PROCESSO: 23443.008694/2022-6420-61

PREGÃO ELETRÔNICO: 15.2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL PARA A REITORIA DO IFAM E TODAS AS SUAS UNIDADES.

ASSUNTO: Análise de Documentação Técnica

Manaus (AM), 19 de agosto de 2022

Manifestação nº 034/2022 – DEAT/PROPLAD/REITORIA-IFAM

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1.1 Em atenção a fase do certame do Pregão Licitatório nº 15.2022, cujo objeto é a Aquisição de mobiliários, equipamentos de refrigeração e instalação predial para a reitoria do IFAM e todas as suas unidades, para análise das documentações dos requisitos técnicos a serem atendidos conforme Termo de Referência e Edital.

1.2 Trata-se da análise das Propostas e Qualificação Técnica, tendo como objeto principal a análise da conformidade com os requisitos técnicos previstos no Termo de Referência e Edital.

2. ANÁLISE

LOTE 09 - ITENS 85 A 91	
2º LUGAR: ALTAZ MIRIM RECICLAGEM LTDA	
DOCUMENTO HABILITAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ATESTADO TÉCNICO 20% ITEM 89 - QNT 40	FOI APRESENTADO
PROPOSTA E QUALIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ETIQUETA ENCE - (ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA)	NÃO FOI APRESENTADO
MODELO E CÓDIGO DO FABRICANTE PARA ANALISAR A CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO	VERIFICADO NOS CATALOGOS APRESENTADOS E NAS PROPOSTAS
ITEM 85 - CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO = 15,9 KWH / MÊS	CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE E A TABELA DO INMETRO 16,2KWH / MÊS - NÃO ATENDE
ITEM 86 - CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO = 23,3 KWH / MÊS	CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE E A TABELA DO INMETRO 22,3KWH / MÊS - ATENDE
ITEM 87 - CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO = 33,3 KWH / MÊS	CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE E A TABELA DO INMETRO 33,9 KWH / MÊS - NÃO ATENDE
ITEM 88 - CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO = 40,3 KWH / MÊS	CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE E A TABELA DO INMETRO 45,2 KWH / MÊS - NÃO ATENDE
ITEM 89 - CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO = 54,2 KWH / MÊS	CONSULTA A TABELA DO INMETRO 57,0 KWH / MÊS - NÃO ATENDE
ITEM 90 - CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO = 78,5 KWH / MÊS	CONSULTA A TABELA DO INMETRO 72,8 KWH / MÊS - ATENDE
ITEM 91 - CONSUMO MÁXIMO PERMITIDO = 103,5 KWH / MÊS	CONSUMO PELO CATALOGO ENVIADO DE 115,50 KWH / MÊS - NÃO ATENDE
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA COM A ABNT NBR16655-1 - ANEXO C - SUPORTES DE FIXAÇÃO	NÃO FOI APRESENTADO O LAUDO PARA O SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA.
DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES	FOI APRESENTADO
CATÁLOGO COM MARCA/LINHA/MODELO	FOI APRESENTADO
PROPOSTA	FOI APRESENTADO

APÓS DILIGÊNCIAS FORNECEDOR ALTAZ MIRIM RECICLAGEM LTDA, OBSERVAMOS QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS REFERENTE A CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E SUSTENTÁVEIS, ETIQUETA ENCE - (ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA) **ESTÃO DIVERGENTES COM AS INFORMAÇÕES QUE CONSTAM NO SITE DO FABRICANTE E NA TABELA DO INMETRO**, AS INFORMAÇÕES DO SITE DO FABRICANTE BATEM EXATAMENTE COM AS INFORMAÇÕES DO INMETRO DESTA FORMA FICA COMPROVADO QUE OS APARELHOS OFERTADOS PARA OS ITENS 85, 87, 88, 89 E 91 NÃO ATENDEM AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Link com a tabela do Inmetro.

<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/condicionadores-de-ar>

Link do site do fabricante.

https://www.vgarcondicionado.com/_files/ugd/a40700_bcffb72551b54be7a0bd8870f9d69900.pdf

EMPRESA DESCLASSIFICADA - NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS EDITALÍCIOS.